



**Lier-Koningshooikt**



Lier,  
20 september 2010

Geachte mevrouw de voorzitter,

Graag had ik volgende schriftelijke vraag gesteld aan het college van burgemeester en schepenen:

Geachte mevrouw de voorzitter,

Geachte schepenen en burgemeester,

Op zondagavond 20 september deed er zich 's avonds opnieuw een onverwachte stroompanne voor in de Vervlietstraat, die de volledige straat urenlang in het donker zette. Een noodploeg van Eandis kwam snel ter plaatse en legde opnieuw de straat open, zodat het euvel diep in de nacht gerepareerd geraakte. Dit was zeker niet de eerste keer dat zich in deze straat een totale stroomonderbreking voordeed. Naast het grote ongemak dat dit veroorzaakte bij de bewoners was er opnieuw schade aan diverse elektronische apparatuur.

Mijn vragen zijn dan ook:

- 1) Hoeveel stroompannes deden er zich sinds 2006 voor in de Vervlietstraat? Graag opdeling per jaar.
- 2) Welke verklaringen worden hiervoor door EANDIS aangevoerd?
- 3) Meent het stadsbestuur dat deze storingsfrequentie aanvaardbaar is? Zo nee, welke oplossing voorziet zij dan hiervoor?

Met voorname hoogachting,

**Rik Verwaest**

Gemeenteraadslid /N-VA Lier-Koningshooikt

*Klachtenambtenaar*

Rik Verwaest  
Gemeenteraadslid  
Vervlietstraat 35  
2500 Lier

uw bericht van  
2010-09-21  
vragen naar  
Nico Rutten  
nico.rutten@lier.be

uw kenmerk  
  
telefoon  
03 8000 521

ons kenmerk  
74312  
fax  
03 488 13 57

datum  
2010-10-21  
bijlage(n)  
/

### **Schriftelijke vraag - Stroompannes Vervlietstraat**

Geachte heer Verwaest

Wij hebben uw vraag voorgelegd aan distributienetbeheerder Eandis. Sinds 2006 registreerde Eandis volgende defecten in de Vervlietstraat:

- 2006: geen
- 2007: kabeldefect in december
- 2008: geen
- 2009: kabeldefect in december
- 2010: kabeldefect in september

Een oorzaak aanduiden voor de problemen is volgens de distributienetbeheerder moeilijk. Mogelijk lag een mantelbeschadiging van de kabel bij grondwerken aan de basis van het eerste defect in 2007. Maar hierover kan Eandis niet met zekerheid uitspraak doen.

Na het herstellen van de kabel deden er zich twee nieuwe defecten voor. De vermoedelijke reden hiervan is volgens Eandis dat door de kortsluitstromen bij het defect in 2007 er zich zwakke punten hebben gevormd die zich later zijn gaan manifesteren.

De problematiek omtrent het laagspanningsdistributienet in de Vervlietstraat werd daarop onderzocht. De distributienetbeheerder heeft besloten om de volledige kabel te vernieuwen. Daar hiervoor nog studiewerk, coördinatie en vergunningsaanvragen nodig zijn, staat de uitvoering van de werken in de planning van maart 2011.

Eandis hoopt dat de betrokken bewoners in de tussentijd bespaard blijven van verdere stroomonderbrekingen. Indien zich nog pannes voordien, zullen zij hierop zo snel mogelijk anticiperen.

Vriendelijke groeten



Anja Vlaeymans  
Secretaris wd.

www.lier.be



Marleen Vanderpoorten  
Burgemeester